

DECYZJA

zmieniająca decyzję Starosty Wieluńskiego znak: L.dz. RS.6222.2.2020 dnia 8 grudnia 2020 r. stanowiącą tekst jednolity do pierwotnego pozwolenia zintegrowanego z dnia 30 czerwca 2006 r., znak: RS.7644-2/02/06 ze zmianami, którą udzielono pozwolenia zintegrowanego dla Energetyki Ciepłej Sp. z o. o., ul. Ciepłownicza 26, 98-300 Wieluń dla instalacji do spalania paliw, o mocy nominalnej ponad 50MWt

Na podstawie art. 163 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r. poz. 775) w związku z art. 146j ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r., Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity: Dz.U. z 2022 r., poz. 2556 ze zm) po rozpatrzeniu wniosku Energetyki Ciepłej Sp. z o. o., ul. Ciepłownicza 26, 98-300 Wieluń;

**O r z e k a m,
co następuje:**

- I. zmieniam na wniosek strony decyzję ostateczną Starosty Wieluńskiego znak: L.dz. RS.6222.2.2020 dnia 8 grudnia 2020 r. stanowiącą tekst jednolity do pierwotnego pozwolenia zintegrowanego z dnia 30 czerwca 2006 r., znak: RS.7644-2/02/06 ze zmianami, którą udzielono pozwolenia zintegrowanego dla Energetyki Ciepłej Sp. z o. o., ul. Ciepłownicza 26, 98-300 Wieluń (REGON 730014327) dla instalacji do spalania paliw, o mocy nominalnej ponad 50MWt, w sposób następujący:**

„Do punktu V.2 w tabeli 1 a dodać podpunkt d) o następującym brzmieniu:

„Czasowe korzystanie z odstępstw w zakresie wielkości emisji dla każdego z kotłów, obowiązują – w okresie od dnia 1 stycznia 2025 r. do czasu spełniania warunków, o których mowa w art. 146 j, pkt 2 i 3 Prawa ochrony środowiska, jednak nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2029r., w przypadku źródła będącego częścią instalacji wymagającej pozwolenia zintegrowanego – określone w tym pozwoleniu wielkości dopuszczalnej emisji tlenku azotu i dwutlenku azotu w przeliczeniu na dwutlenek azotu oraz pyłu, nie wyższe niż wielkości dopuszczalnej emisji tych substancji obowiązujące w dniu 31 grudnia 2024 r., a także wielkość dopuszczalnej emisji dwutlenku siarki nie wyższa niż wielkość dopuszczalnej emisji tej substancji obowiązująca w dniu 31 grudnia 2024 r. albo wartość 1100 mg/m³u, w zależności od tego, która z tych wartości jest niższa.”

- II. Pozostałe prawa i zobowiązania nałożone we wcześniejszych decyzjach pozostają bez zmian.**

U z a s a d n i e

Rozpatrując wniosek oraz całość akt w sprawie stwierdzono, co następuje:

Decyzją Starosty Wieluńskiego znak: L.dz. RS.6222.2.2020 z dnia 8 grudnia 2020 r. stanowiącą tekst jednolity do pierwotnego pozwolenia zintegrowanego z dnia 30 czerwca 2006 r., znak: RS.7644-2/02/06 ze zmianami, udzielono pozwolenia zintegrowanego dla Energetyki Ciepłej Sp. z o. o., ul. Ciepłownicza 26, 98-300 Wieluń (REGON 730014327) dla instalacji do spalania paliw, o mocy nominalnej ponad 50MWt, w którym określono parametry emisji na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza: dla źródeł substancji zanieczyszczających i emitora eksploatowanych w ciepłowni następujące dopuszczalne ilości substancji zanieczyszczających oraz warunki ich wprowadzania do powietrza atmosferycznego.

W dniu 14 września 2023 r., do Starosty Wieluńskiego wpłynęła deklaracja korzystania z derogacji ciepłowniczej przez źródło Energetyki Ciepłej Sp. z o. o., ul. Ciepłownicza 26, 98-300 Wieluń. Tym samym dopełniony został obowiązek wynikający z art. 146j ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, który zobowiązuje prowadzącego instalację, do złożenia organowi właściwemu do wydania pozwolenia w terminie do dnia 1 stycznia 2024 r., dokumentów potwierdzających spełnianie przez źródło spalania paliw następujących warunków:

1. źródło zostało oddane do użytkowania przed dniem 20 grudnia 2018 r., a w przypadku gdy pozwolenie na budowę źródła wydano przed dniem 19 grudnia 2017 r. – zostało oddane do użytkowania nie później niż w dniu 20 grudnia 2018 r.,
2. nominalna moc cieplna źródła jest większa niż 5 MW i mniejsza niż 50 MW,
3. co najmniej 50% produkcji ciepła użytkowego wytwarzanego w źródle, określone jako średnia krocząca z pięciu lat, stanowi ciepło dostarczone do publicznej sieci ciepłowniczej w postaci pary lub gorącej wody.

Pismem z dnia 12 października 2023 r., znak: L.dz. RS.6222.1.2023 tutejszy organ ochrony środowiska przyjął bez zastrzeżeń przedłożoną ww. deklarację. Jednocześnie mając na względzie zapisy art. 146j ust. 3 pkt 1b, cytowanej ustawy, pismem z dnia 20 października 2023 r. L.dz. RS.6222.2.2020.2023 wezwał prowadzącego instalację do wystąpienia z wnioskiem o zmianę pozwolenia w terminie miesiąca od dnia doręczenia wezwania.

W dniu 3 listopada 2023 r. Energetyka Ciepła Spółka z o.o., ul. Ciepłownicza 26, 98-300 Wieluń wystąpiła do Starosty Wieluńskiego w sprawie zmiany decyzji ostatecznej znak: L.dz. RS.6222.2.2020 z dnia 8 grudnia 2020 r. stanowiącą tekst jednolity do pierwotnego pozwolenia zintegrowanego z dnia 30 czerwca 2006 r., znak: RS.7644-2/02/06 ze zmianami, którą udzielono pozwolenia zintegrowanego dla Energetyki Ciepłej Sp. z o.o.,

ul. Ciepłownicza 26, 98-300 Wieluń (REGON 730014327) dla instalacji do spalania paliw, o mocy nominalnej ponad 50MWt poprzez dodanie do punktu V.2 w tabeli 1 a dodać podpunkt d) o następującym brzmieniu: „Czasowe korzystanie z odstępstw w zakresie wielkości emisji dla każdego z kotłów, obowiązują – w okresie od dnia 1 stycznia 2025 r. do czasu spełniania warunków, o których mowa w pkt 2 i 3, jednak nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2029 r., w przypadku źródła będącego częścią instalacji wymagającej pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza albo pozwolenia zintegrowanego – określone w tym pozwoleniu wielkości dopuszczalnej emisji tlenku azotu i dwutlenku azotu w przeliczeniu na dwutlenek azotu oraz pyłu, nie wyższe niż wielkości dopuszczalnej emisji tych substancji obowiązujące w dniu 31 grudnia 2024 r., a także wielkość dopuszczalnej emisji dwutlenku siarki nie wyższa niż wielkość dopuszczalnej emisji tej substancji obowiązująca w dniu 31 grudnia 2024 r. albo wartość 1100 mg/m³u, w zależności od tego, która z tych wartości jest niższa.”

Zawiadomieniem z dnia 3 stycznia 2024 r. znak: L.dz. RS.6222.2.2020.2024 w ramach procedury administracyjnej Starosta Wieluński przesłał do stron informacje o wszczęciu postępowania administracyjnego.

Zgodnie z postanowieniami DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2015/2193, z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie ograniczenia emisji niektórych zanieczyszczeń do powietrza ze średnich obiektów energetycznego spalania zgodnie z zapisami art. 6 ust. 5 do dnia 1 stycznia 2030 r. państwa członkowskie mogą zwolnić istniejące średnie obiekty energetycznego spalania o nominalnej mocy cieplnej większej niż 5 MW z obowiązku przestrzegania dopuszczalnych wielkości emisji określonych w załączniku II, pod warunkiem że co najmniej 50 % ciepła użytkowego wytwarzanego w tych obiektach, określonego jako średnia krocząca z pięciu lat, jest dostarczane w postaci pary lub gorącej wody do publicznej sieci ciepłowniczej. W przypadku takiego zwolnienia, dopuszczalne wielkości emisji określone przez właściwy organ nie przekraczają 1 100 mg/Nm³ w przypadku SO₂ i 150 mg/Nm³ w przypadku pyłu.

Kotłownia węglowa wyposażona jest w trzy źródła spalania paliw (kotły K 1, K 2 i K 3). Są to kotły wodne wysokotemperaturowe: jeden typu WR25/10M, jeden WR-25 i jeden kocioł typu WR-25/12M. Moce znamionowe, widniejących na tabliczkach znamionowych, wynoszą odpowiednio: 10 MW, 29,1 MW i 12 MW. Zgodnie z rozumieniem ustawy – Poś, art. 157a ust. 1 pkt 5, nominalne moce cieplne tych kotłów wynoszą odpowiednio: 11,905MW, 36,375 MW i 14,118 MW.

Nominalne moce cieplne, dla każdego ze źródeł, mieszczą się więc w zakresie pozwalającym na skorzystanie z derogacji.

Tabela nr 1

Źródło	Typ kotła	Moc znamionowa [MW]	Moc nominalna [MW]
K 1	WR25/10M	10	11,905

Źródło	Typ kotła	Moc znamionowa [MW]	Moc nominalna [MW]
K 2	WR25	29,1	36,375
K 3	WR25/12M	12	14,118

- Emisja dopuszczalna dla każdego ze źródeł, zawarta jest w zmieniającym pozwoleniu zintegrowanym i przedstawiona została w poniższej tabeli:

Tabela nr 2

	Kocioł WR25/10M K 1	Kocioł WR25 K 2	Kocioł WR25/12M K 3
Dwutlenek siarki	1500	1500	1500
Dwutlenek azotu	400	400	400
Pył	100	100	100

Emisja dopuszczalna wyrażona w mg/m³ przy zawartości 6% tlenu w gazach odlotowych, obowiązująca od 31.03.2018 r..

- Paliwem stosowanym do spalania energetycznego dla wszystkich trzech źródeł jest węgiel kamienny – sortyment miał.

Decyzja udzielająca podmiotowi prowadzącemu instalację pozwolenia zintegrowanego na wprowadzanie substancji lub energii do środowiska jest indywidualnym aktem prawnym konkretyzującym obowiązki tego podmiotu, wyznaczającym granice dopuszczalnego korzystania ze środowiska oraz określającym warunki emisji oraz wielkości dopuszczalnej emisji. Z przepisów ustawy – PoŚ wynika, że podmiot prowadzący instalację jest zobowiązany do eksploatacji instalacji z zachowaniem warunków pozwolenia. Pozwolenie ze wskazanymi warunkami i wielkościami dopuszczalnej emisji, obowiązuje niezależnie od tego, że zostały przyjęte przepisy mniej lub bardziej korzystne dla danej instalacji. Warunki pozwolenia, których przestrzegania wymagać będzie od prowadzącego instalację zarówno organ wydający pozwolenie, jak i organy Inspekcji Ochrony Środowiska, muszą być zatem zgodne z obowiązującymi przepisami. Oznacza to, że w przypadku źródła objętego jedną z derogacji, o których mowa w art. 146j ustawy – POŚ, pozwolenie zintegrowane powinno zawierać warunki zgodne z tymi przepisami.

W myśl tego przepisu operator źródła spalania paliw będzie mógł skorzystać z odstępstwa przewidzianego dla źródeł zasilających sieci ciepłownicze, jeżeli:

- 1) źródło zostało oddane do użytkowania przed dniem 20 grudnia 2018 r., a w przypadku gdy pozwolenie na budowę źródła wydano przed dniem 19 grudnia 2017r. – zostało oddane do użytkowania nie później niż w dniu 20 grudnia 2018 r.,
- 2) nominalna moc cieplna źródła jest większa niż 5 MW i mniejsza niż 50 MW,
- 3) co najmniej 50% produkcji ciepła użytkowego wytwarzanego w źródle, określone jako średnia krocząca z pięciu lat, stanowi ciepło dostarczone do publicznej sieci ciepłowniczej w postaci pary lub gorącej wody.

Energetyka Ciepła Sp. z o.o. w Wieluniu zgodnie z obowiązującym PZ wydanym przez Starostę Wieluńskiego prowadzi pomiary emisji zgodnie z obowiązującymi przepisami.

W okresie obowiązywania PZ nie stwierdzono przekroczeń dopuszczalnych norm emisji określonych w pozwoleniu.

Metody ochrony powietrza.

Instalacja do wytwarzania ciepła w wodzie gorącej składa się z:

- Kotła wodnego wysokotemperaturowego K 1 – RAFAKO WR-25/10M (wydajność nominalna 10,0 MW, sprawność 84%) z dwustopniowym układem odpylania – odpylacz osiowy MOS-15 i odpylacz cyklonowy 2 x NG-1.
- Kotła wodnego wysokotemperaturowego K 2 – RAFAKO WR-25 (wydajność nominalna 29,1 MW, sprawność 80%) z dwustopniowym układem odpylania – odpylacz osiowy 2 x MOS-30 i odpylacz cyklonowy 4 x NG-3.
- Kotła wodnego wysokotemperaturowego K 3 – WR-25/12M (wydajność nominalna 12,0 MW, sprawność 85%) z dwustopniowym układem odpylania – odpylacz osiowy MOS-21 i odpylacz cyklonowy 1 x NG-1 + filtr workowy. wentylatorów WPWDs-90/1,8A+K i WPWs-63/1,8A
- pomp obiegowych P01, P02 i P03 typu 20M39x3GV, pomp mieszających zimnych PZZ1 i PZZ2 typu ETHANORM 100/250 oraz gorących PM1, PM2 typu 15A40, pomp uzupełniających PU1, PU2 typu PJMr200i PU3 typu 80PJM 190,
- zbiorników wody zasilającej ZW1, ZW2
- odgazowacza termicznego OT-H=3125 mm, dw=1200 mm
- odmulaczy sieciowych
- wymienników ciepła
- układów odpylania
- emitora żelbetowego otwartego E-1 o wysokości h = 100 m npt średnicy wylotu Ø 2500 mm

Eksploatowane w EC Wieluń urządzenia do ochrony powietrza pozwalają na dotrzymanie aktualnie obowiązujących standardów emisji.

Skorzystanie z odstępstw wynikających z art. 146j ustawy Prawo ochrony środowiska wymaga zmiany pozwolenia zintegrowanego, która będzie potwierdzać czasowe korzystanie z odstępstw w zakresie wielkości dopuszczalnej emisji.

Mając na względzie interes strony niezależnie od wcześniejszych ustaleń Starosta Wieluński pismem znak: L.dz. RS.6222.2.2020.2024 z dnia 19 stycznia 2024 r. zgodnie

z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego przekazał Stronom informację o możliwości wypowiedzenia się, co do zebranych dowodów i materiałów w przedmiotowej sprawie. Termin składania uwag określono na 7 dni od daty doręczenia pisma.

W wyznaczonym terminie Strona nie skorzystała z przysługującego im prawa.

Wobec powyższego po analizie całokształtu sprawy w zakresie rzeczowym i prawnym, wobec niewniesienia uwag przez strony postępowania stwierdzono, że nie ma przeszkód do wprowadzenia zmian w pozwoleniu zintegrowanym.

Zgodnie z zapisami art. 163 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r. poz. 775), organ administracji publicznej może uchylić lub zmienić decyzję, na mocy której strona nabyła prawo, także w innych przypadkach oraz na innych zasadach niż określone w niniejszym rozdziale, o ile przewidują to przepisy szczególne.

Wobec powyższego orzeczono jak w sentencji.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji służy prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Sieradzu za pośrednictwem Starosty Wieluńskiego w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję.

Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

W przypadku złożenia przez stronę oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do odwołania od decyzji (określonego wyżej) nie przysługuje prawo do odwołania się, ani skargi do sądu administracyjnego.

Decyzja niniejsza stała się
ostateczna w dniu 15.01.2024
i stała się wykonalna
podpis
Z up. STAROSTY
Sylvia Wiatczak
Z-ca Naczelnika Wydziału
Rolnictwa i Ochrony Środowiska

Pobrano opłatę skarbową w wysokości 50 %
stawki określonej za wydanie pozwolenia zintegrowanego
zgodnie ustawą z dnia 16 listopada 2006r
opłacie skarbowej (tekst jednolity:
w kwocie 253 (kwota słownie: dwieście pięćdziesiąt trzy złote)